正道科技檢驗股份有限公司
CHENG-DOW TECHNOLOGY TESTING COMPANY LTD.
正道營建材料實驗室

實驗室地址：台中市南屯區黎明路一段395巷15-1號
Adress：NO.15-1,LN395 LI MING RD,Sec,1 Taichung,Taiwan(R.O.C)
電話(TEL)：04-24700989 傳真(FAX)：04-24701050 E_mail：chengdow@seed.net.tw

架高活動地板測試報告

Test Report of Floating Floors

工程名稱 ：自測
Engineering Self-Test
送驗人員 ：佳鋒五金企業社 - 林俊明
Sender Jia Feng metal manufacturing Ltd.-Lin Jiun Ming
試樣種類 ：基座H=25cm，φ23.5
Sample Description Raised floor pedestal FFH25cm
Tube outer dimension 23.5

報告編號 ：97050901
Document NO.
頁 次 ：第 1 頁共 1 頁
Page
收件日期 ：97/5/9
Received Date 2008/5/9
試驗日期 ：97/5/9
Test Date 2008/5/9
報告日期 ：97/5/9
Issue Date 2008/5/9
試驗方法 ：CNS 10678 A2171(1993)
Test Method EN 12825(2001)

測試項目 Test Project	測試結果 Test Result	規範值 Standard
基座抗破壞強度試驗 Pedestal vertical load test	5515 kgf	＞3000 kgf
	以下空白 Blank	

附註： 1.本報告除另有說明否僅對送驗樣品負責This report responsible for sended specimen unless specifically indicat
Remark 2.本報告不得塗改、複製或分頁使用This report shall not be use as altered, reproduced or separated into parts.

報 告 簽署人 Report

正道科技 報告簽署章

最真實的結果 最貼誠的服務